

# Inspektionscertifikat

**Rekvireret af / Foretaget hos:**

**EjerID: 50173-002**

**Revision 01 – 03.04.2020**

Ribe Fest Udlejning  
Øster Vedstedvej 6  
6760 Ribe

Certifikat er udstedt iht. Bek. 880 af 03/07/2014 ”bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner” og på baggrund af Re-certificerings inspektionsrapport EjerID: 50173-002, den 03.04.2020.

## Konstruktion der er certificeret

Sækko Rammetelt/partytelt op til 48m (16 moduler af 3m) i 9m bredde er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åserør i galvaniseret stål. Teltdugen er udført i brandhæmmende pvc.

## Konstruktionen må anvendes

Personbelastninger er fastlagt op til 3,5 person/m<sup>2</sup> for stående personer (Ingen inventar opstilling)

Vejrforhold:

Terrænkategori	I	II	III	IV
Evakuering er nødvendig ved vindhastigheder over	13,1 m/s	14,7 m/s	17,3 m/s	18 m/s

Overvågning af vindforhold (basis vind) via vejrudsigt. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Teltet er ikke egnet for snelast. Evt. sne skal fjernes.

## Særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.

Forankringen skal ved rammefoden kunne klar et lodretløft på 180 kg og forankring ved bardun skal minimum være 220 kg/ gavlbardun 85 kg Ved brug af flere jordspyd til samme fixpunkt skal indbyrdes afstanden mellem jordspyddene være min. 1,5 gange rammedybden (pløklængde [cm] x 1,5 = afstand [cm]). I tilfælde af, hvor der ikke kan pløkkes, så skal teltene fastgøres med betonklodser. Jf. Teltmanual for rammetelt 1. april 2015 side 6.

### Terrænkategori I

Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.

### Terrænkategori II

Område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde.

### Terrænkategori III

Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som fx landsbyer, forstadsområder, permanent skov).

### Terrænkategori IV

Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m.

Maximalt ophænges last pr. ramme 40kg.

## Certificeringen skal fornyes 30. juni 2025

Konstruktionen skal opstilles og nedtages iht. udlejerens instruks og anvisninger. Der må ikke ændres på konstruktionens opstilling uden tilladelse fra udlejer.

Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold.

Inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Såfremt konstruktionen ændrer udformning udover omfanget der er angivet i certifikatet, skal der indhentes en ny certificering.

Den transportable konstruktion må ikke anvendes til overnatning.

Certifikat udført af:

Søren Truelsegaard  
Titel: Inspektør  
Firma: AFRY

