DANAK
INSP Reg.nr. 9005

FORCE TECHNOLOGY

Inspektionscertifikat

Inspektion og Kalibrering - Inspektionsorgan Type A
Park Allé 345 - 2605 Brøndby - Danmark - Tlf. 43 25 00 00 - Fax. 43 25 00 10

Inspektion af Transportabel konstruktion **Certifikat nr. 125-28335.002**

Ejer:
Ribe Fest Udlejning og Møbelopbevaring
Øster Vedsted Vej 6
C/O Leif Wurtz Frandsen
DK-6760 Ribe

Inspektionsdato: 18-06-2025

Konstruktions Fabrikant: Sækko Telte
Konstruktions navn: Rammetelt 9m
Konstruktions type: Rammetelt
Godkendt antal moduler: 16 moduler af 3m

Beskrivelse af konstruktionen: Konstruktionen er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åse rør i galvaniseret stål. Den samlede højde på konstruktionen er 3,84 m og sidehøjden 2,2 m

Certifikatet er udstedet i henhold til BEK nr. 673 af 01/07/2019 – "Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner" og på baggrund af re-certificerings inspektionsrapport nummer 125-28335.002
Dette certifikat erstatter AFRY certifikat EjerID: 50173-002 Revision 01 – 03.04.2020

Krav til brug og opstilling:

Opsættes og nedtages skal ske jf. montagevejledning:
SÆKKO PRESENNING APS - Teltmanual for rammetelt 9 meters bredde – 2-spor

Krav til opstilling:
Vindkryds: Teltet skal udstyres med vindkryds, med brudstyrke min. 1,8751 kN. For telte på op til 7 moduler placeres vindkryds i ende-moduler og for telte større ned 7 moduler placeres vindkryds i mellemmoduler således at der maksimalt er 5 frie moduler mellem hvert vindkryds.

Ved opstilling med barduner skal disse have en brudstyrke min. 2,5 kN, skal påføres hver rammeben med vinkel på minimum 30°. Forankring skal ske med jordspyd eller skruefundamentspæle med en kapacitet som angivet i nedenstående tabel. Alternativt kan der forankres med følgende ballast:

	Beton mod sand/grus	Beton mod Ler	Beton mod Beton/asfalt
Gavlbarduner	193 kg	365 kg	225 kg
Sidebarduner	499 kg	945 kg	582 kg

Konstruktionen må anvendes i overensstemmelse med følgende:
Opstilling uden plan for evakuering er ikke tilladt.
Overvågning af vindforhold (middelvind) skal ske via vejrudsigt. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Terræn kategori	Basis vind	Middel vind	Peakvind
I	13,1 m/s	13,3 m/s	19,6 m/s
II	14,7 m/s	12,1 m/s	19,6 m/s
III	17,3 m/s	10,5 m/s	19,6 m/s
IV	18,0 m/s	9,7 m/s	19,6 m/s

[i]vindhastighed oplyst af vejrtjeneste (DMI middelvind) - [ii]middelvindhastighed målt i teltets højde - [iii]hastighed i vindstød målt i teltets højde

Terrænkategori I: Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer
Terrænkategori II: Område med lav vegetation som f.eks. græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde
Terrænkategori III: Områder med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højest 20 gange forhindringens højde
Terrænkategori IV: Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjden er over 15 m

Følgende pladsfordelingsplan:
Konstruktionen må anvendes af max. 2 personer/m² siddende hhv. 3,5 personer/m² stående.
Teltet er ikke certificeret med pladsfordelingsplan, godkendelse af denne kan vurderes af kommune eller brandrådgiver.

Generelle krav:
Maksimal ophængningslast: 40 kg i hver ramme placeret i kippen.
Konstruktionen må benyttes af mere end 150 personer (Nødvendige brandtekniske installationer er omfattet af certifikatet). Ved brug til mere end 150 personer, skal der forefindes brand- og evakueringsinstruks og føres

DANAK
INSP Reg.nr. 9005

FORCE TECHNOLOGY

Inspektionscertifikat

Inspektion og Kalibrering - Inspektionsorgan Type A
Park Allé 345 - 2605 Brøndby - Danmark - Tlf. 43 25 00 00 - Fax. 43 25 00 10

Inspektion af Transportabel konstruktion **Certifikat nr. 125-28335.002**

driftsjournal mv.
Snelast er ikke tilladt.

Bemærkninger:
Konstruktionen skal opstilles med følgende afstande til bygninger og anden grund: Uden stråtag 10 meter, med stråtag 12,5 meter.
Placeringen må ikke blokere flugtveje, der skal være mindst 2 nødudgange og den maksimale afstand fra et hvert sted i konstruktionen til en nødudgang må ikke overstige 25 meter.
Nødudgange skal skiltes jf. bygningsreglementets § 94.

Certifikatet er gyldigt til: 30-06-2030
Det er en forudsætning for certifikatets gyldighed, at ovennævnte krav til opstilling og brug overholdes.
Dokumentation for konstruktionen er gennemgået og certificeret jf. inspektionsrapport med samme nummer som dette certifikat.

Dato 22-04-2026		Certifikatet må kun gengives i uddrag med FORCE Technologys skriftlige tilladelse.
Init.JED		Certifikatet gælder udelukkende for de inspicerede emner. FORCE Technologys "Almindelige betingelser" er en integreret del af vores ydelse.